水質管理目標設定項目検査結果書

項目等 ＼ 採水地点		林浄水場 第二取水原水	林浄水場 浄水池水	目標値
採水年月日		令和8年7月27日		—
採水時刻		9:40	9:50	—
気温	(℃)	33.5	—	—
水温	(℃)	26.4	26.4	—
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	(mg/L)	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	—	0.01mg/L以下(暫定)
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類		0※	0※	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.58	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	—	—	0.02mg/L以下
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	—	—	3mg/L以下
臭気強度(TON)		—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	—	—	1度以下
pH値		—	—	7.5程度
腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
検査期日		令和8年7月27日 ～ 令和8年7月31日		
作成年月日		令和8年8月19日		
検査機関 (所在地)		周南都市水道水質検査センター協議会(周南市富田二丁目11番地の1 周南市上下水道局楠本浄水場内)		
検査方法		水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日付健水発第1010001号)及び上水試験方法(2020年版)による。		

※詳細は別紙「農薬類検査結果書」参照

農薬類検査結果書

【令和8年7月分】

項目等	採水地点		林浄水場				目標値
			第二取水原水	浄水池水			(mg/L)
対001	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	(mg/L)	0.0006 未満	0.0006 未満			0.06
対002	2,2-DPA(ダラポン)	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満			0.08
対003	2,4-D(2,4-PA)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満			0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009 未満	0.009 未満			0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満			0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001 未満	0.00001 未満			0.001
対014	イソプロカルブ(MIPC)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対015	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満			0.3
対016	イプフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満			0.002
対017	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満			0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009 未満	0.00009 未満			0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対021	エトフェンプロックス	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満			0.08
対022	エンドスルファン(ベンゾエピン)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対024	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006 未満	0.000006 未満			0.0006
対027	カフェンストロール	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満			0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対029	カルバリル(NAC)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003 未満	0.000003 未満			0.0003
対031	キノクラミン(ACN)	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満			0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02 未満	0.02 未満			2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対037	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満			0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満			0.003
対039	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001 未満	0.00001 未満			0.001
対041	シアノホス(CYAP)	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満			0.003
対042	ジウロン(DCMU)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対043	ジクロベニル(DBN)	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対045	ジクワット	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対046	ジスルホトン(エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満			0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオピル	(mg/L)	0.00009 未満	0.00009 未満			0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006
対050	シマジン(CAT)	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満			0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満			0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008 未満	0.008 未満			0.8
対056	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満			0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満			0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対062	テフリルトリオン	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満			0.002
対063	テルブカルブ(MBPMC)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対064	トリクロピル	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006
対065	トリクロルホン(DEP)	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005

農薬類検査結果書

【令和8年7月分】

項目等		採水地点	林浄水場				目標値 (mg/L)
			第二取水原水	浄水池水			
対066	トリシクラゾール	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対067	トリフルラリン	(mg/L)	0.0006 未満	0.0006 未満			0.06
対068	ナプロパミド	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対069	パラコート	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対070	ピペロホス	(mg/L)	0.000009 未満	0.000009 未満			0.0009
対071	ピラクロニル	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対072	ピラゾキシフェン	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満			0.004
対073	ピラゾリネート(ピラゾレート)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対074	ピリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満			0.002
対075	ピリブチカルブ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対076	ピロキロン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対077	フィプロニル	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満			0.0005
対078	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対079	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対081	フェンチオン(MPP)	(mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満			0.006
対082	フェントエート(PAP)	(mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満			0.007
対083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対084	フサライド	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対086	ブタミホス	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対090	プロシミドン	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満			0.09
対091	プロチオホス	(mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満			0.007
対092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対095	ブロモブチド	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対096	ベノミル	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対097	ペンシクロン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対098	ベンゾビシクロン	(mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満			0.09
対099	ベンゾフェナップ	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005
対100	ベンタゾン	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満			0.2
対101	ペンディメタリン	(mg/L)	0.003 未満	0.003 未満			0.3
対102	ベンフラカルブ	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対103	ベンフルラリン(ベスロジン)	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
対104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満			0.07
対105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005
対106	マラチオン(マラソン)	(mg/L)	0.007 未満	0.007 未満			0.7
対107	メコプロップ(MCPP)	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
対108	メソミル	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対109	メタラキシル	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満			0.2
対110	メチダチオン(DMTP)	(mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満			0.004
対111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満			0.04
対112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
対113	メフェナセット	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
対114	メプロニル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
対115	モリネート	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満			0.005
要001	アセタミプリド	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満			0.2
要002	イミダクロプリド	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満			0.1
要003	イプロジオン	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満			0.01
要006	テブコナゾール	(mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満			0.07
要011	ブロマシル	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
要012	ペントキサゾン	(mg/L)	0.006 未満	0.006 未満			0.6
他019	クロチアニジン	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満			0.2
他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006 未満	0.006 未満			0.6
他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満			0.05
他048	チフルザミド	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満			0.04
他062	ピラゾスルフロンエチル	(mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満			0.03
他069	フラメトピル	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
他086	リニュロン	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満			0.02
検出指標値			0	0			検出値と目標値の比の和として、1以下