林浄水場　島田川表流水　　令和8年度

番号	定期項目検査	単位 / 採水日	R8.4.15	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.21	R8.8.20	R8.9.15							水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml	7500	7400	10000	17,000	4,200	70,000							100個/ml以下
基2	大腸菌	－	陽性(791.5)	陽性(25.9)	陽性(107.1)	陽性(154.1)	陽性(38.8)	陽性(1,732.9)							検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満							0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0							0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0	0.002	0.002							0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0	0							0.04mg/L以下
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.19	0.35	0.43	0.32	0.62							10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.18	0.18	0.14	0.20	0.13							0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.002mg/L以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.05mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.00005mg/L以下
基21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基22	塩素酸	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.02mg/L以下
基24	クロロホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.06mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.03mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.1mg/L以下
基27	臭素酸	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.03mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.03mg/L以下
基31	ブロモホルム	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010							1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.34	0.04	0.06	0.14	0.05	0.84							0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.59	0.07	0.17	0.27	0.14	1.36							0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	6.6	6.8	6.1	8.2	4.5							200mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.039	0.013	0.028	0.023	0.036	0.120							0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	mg/L	3.4	4.4	4.5	3.9	4.7	3.3							200mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23.8	27.0	29.7	26.8	35.1	20.0							300mg/L以下
基41	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－							500mg/L以下
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.2mg/L以下
基43	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	0	0.000001	0.000006							0.00001mg/L以下
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0	0.0000010	0.000004							0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.02mg/L以下
基46	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.005mg/L以下
基47	有機物(TOC)	mg/L	2.2	1.1	1.3	1.7	1.0	6.0							3mg/L以下
基48	pH値	－	7.3	7.7	7.3	7.3	7.3	7.1							5.8以上8.6以下
基49	味	－	－	－	－	－	－	－							異常でないこと
基50	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭							異常でないこと
基51	色度	度	8.7	3.6	4.7	7.6	3.7	17.6							5度以下
基52	濁度	度	9.5	1.4	2.2	4.0	1.8	25.3							2度以下
	水温	℃	15.0	20.5	19.8	24.5	25.5	23.0							－
	残留塩素	mg/L	－	－	－	－	－	－							－
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							－
	カリウム	mg/L	1.0	1.1	1.2	1.1	1.5	0.8							－
	マグネシウム	mg/L	7.9	9.0	9.9	8.9	11.6	6.7							－
	カルシウム	mg/L	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	2.2							－
	硫酸イオン	mg/L	5.6	6.6	6.7	6.5	7.0	5.7							－
	電気伝導率	μS/cm	78	91	98	89	114	71							－
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml	20.0	0	0	20.0	0	60.0							－

○○○○未満は定量下限値未満です。
－ は検査未実施を表しています。