給水栓水　岩狩一丁目　　令和8年度

番号	定期項目検査	単位 / 採水日	R8.4.15	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.21	R8.8.20	R8.9.15							水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							100個/ml以下
基2	大腸菌	−	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	−	0.0003未満	−	−	0.0003未満	−							0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−							0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	−	0.001未満	−	−	0	−							0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−							0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							0.04mg/L以下
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−							0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.31	0.43	0.38	0.39	0.31							10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.18	0.16	0.16	0.18	0.19							0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	−	0.02未満	−	−	0.02未満	−							1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.002mg/L以下
基15	1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.05mg/L以下
基16	ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.01mg/L以下
基20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−							0.00005mg/L以下
基21	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.01mg/L以下
基22	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満							0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸	mg/L	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−							0.02mg/L以下
基24	クロロホルム	mg/L	−	0.008	−	−	0.011	−							0.06mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−							0.03mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	−	0.002	−	−	0.003	−							0.1mg/L以下
基27	臭素酸	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−							0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン	mg/L	−	0.015	−	−	0.022	−							0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	−	0.004	−	−	0.004	−							0.03mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	−	0.005	−	−	0.008	−							0.03mg/L以下
基31	ブロモホルム	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−							0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−							0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−							1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	−	0.01	−	−	0.020	−							0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	mg/L	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−							0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物	mg/L	−	0.005未満	−	−	0.007	−							1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−							200mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−							0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	mg/L	6.1	5.4	5.7	5.4	5.9	6.2							200mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	−	−	−	−	−	−							300mg/L以下
基41	蒸発残留物	mg/L	−	−	−	−	−	−							500mg/L以下
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.2mg/L以下
基43	ジェオスミン	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.00001mg/L以下
基44	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.02mg/L以下
基46	フェノール類	mg/L	−	−	−	−	−	−							0.005mg/L以下
基47	有機物(TOC)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4							3mg/L以下
基48	pH値	−	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2							5.8以上8.6以下
基49	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
基50	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
基51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							5度以下
基52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							2度以下
	水温	℃	15.0	20.5	21.0	27.8	25.6	25.5							−
	残留塩素	mg/L	0.22	0.34	0.34	0.31	0.34	0.23							−
	アンモニア態窒素	mg/L	−	−	−	−	−	−							−
	カリウム	mg/L	−	−	−	−	−	−							−
	マグネシウム	mg/L	−	−	−	−	−	−							−
	カルシウム	mg/L	−	−	−	−	−	−							−
	硫酸イオン	mg/L	6.7	7.0	6.8	7.0	7.4	7.6							−
	電気伝導率	μS/cm	90	94	102	96	117	122							−
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml	−	−	−	−	−	−							−

○○○○未満は定量下限値未満です。
− は検査未実施を表しています。