給水栓水　虹ケ丘六丁目　　令和8年度

| 番号 | 定期項目検査 | 単位 / 採水日 | R8.4.15 | R8.5.18 | R8.6.15 | R8.7.21 | R8.8.20 | R8.9.15 | | | | | | | 水質基準値等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 一般細菌 | 個/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 100個/ml以下 |
| 基2 | 大腸菌 | － | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | | 検出されないこと |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | mg/L | － | 0.0003未満 | － | － | 0.0003未満 | － | | | | | | | 0.003mg/L以下 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.0005mg/L以下 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg/L | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基7 | ﾋ素及びその化合物 | mg/L | － | 0.001未満 | － | － | 0 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | mg/L | － | 0.002未満 | － | － | 0.002未満 | － | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | mg/L | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.66 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | | | | | | | 10mg/L以下 |
| 基12 | ﾌｯ素及びその化合物 | mg/L | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | | | | | | | 0.8mg/L以下 |
| 基13 | ﾎｳ素及びその化合物 | mg/L | － | 0.02未満 | － | － | 0.02未満 | － | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基14 | 四塩化炭素 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | mg/L | － | 0.000005未満 | － | － | 0.000005未満 | － | | | | | | | 0.00005mg/L以下 |
| 基21 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基22 | 塩素酸 | mg/L | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.07 | | | | | | | 0.6mg/L以下 |
| 基23 | クロロ酢酸 | mg/L | － | 0.002未満 | － | － | 0.002未満 | － | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基24 | クロロホルム | mg/L | － | 0.009 | － | － | 0.012 | － | | | | | | | 0.06mg/L以下 |
| 基25 | ジクロロ酢酸 | mg/L | － | 0.002未満 | － | － | 0.002未満 | － | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基26 | ジブロモクロロメタン | mg/L | － | 0.002 | － | － | 0.003 | － | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| 基27 | 臭素酸 | mg/L | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | － | | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| 基28 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | mg/L | － | 0.016 | － | － | 0.023 | － | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| 基29 | トリクロロ酢酸 | mg/L | － | 0.005 | － | － | 0.004 | － | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基30 | ブロモジクロロメタン | mg/L | － | 0.005 | － | － | 0.008 | － | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| 基31 | ブロモホルム | mg/L | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | － | | | | | | | 0.09mg/L以下 |
| 基32 | ホルムアルデヒド | mg/L | － | 0.008未満 | － | － | 0.008未満 | － | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | － | 0.005未満 | － | － | 0.005未満 | － | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | － | 0.02 | － | － | 0.02 | － | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| 基35 | 鉄及びその化合物 | mg/L | － | 0.01未満 | － | － | 0.01未満 | － | | | | | | | 0.3mg/L以下 |
| 基36 | 銅及びその化合物 | mg/L | － | 0.005 | － | － | 0.005 | － | | | | | | | 1.0mg/L以下 |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 200mg/L以下 |
| 基38 | マンガン及びその化合物 | mg/L | － | 0.001未満 | － | － | 0.001未満 | － | | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| 基39 | 塩化物イオン | mg/L | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | | | | | | | 200mg/L以下 |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 300mg/L以下 |
| 基41 | 蒸発残留物 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 500mg/L以下 |
| 基42 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.2mg/L以下 |
| 基43 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | 0.00001mg/L以下 |
| 基44 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | mg/L | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | | | | | | 0.00001mg/L以下 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| 基46 | フェノール類 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| 基47 | 有機物(TOC) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | 3mg/L以下 |
| 基48 | pH値 | － | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | | | | | | | 5.8以上8.6以下 |
| 基49 | 味 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | 異常でないこと |
| 基50 | 臭気 | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | 異常でないこと |
| 基51 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | | 5度以下 |
| 基52 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | 2度以下 |
| | 水温 | ℃ | 18.0 | 22.8 | 22.2 | 30.8 | 32.2 | 29.2 | | | | | | | － |
| | 残留塩素 | mg/L | 0.23 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | | | | | | | － |
| | アンモニア態窒素 | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | － |
| | カリウム | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | － |
| | マグネシウム | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | － |
| | カルシウム | mg/L | － | － | － | － | － | － | | | | | | | － |
| | 硫酸イオン | mg/L | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | | | | | | | － |
| | 電気伝導率 | μS/cm | 90 | 94 | 101 | 95 | 117 | 122 | | | | | | | － |
| | ウェルシュ菌芽胞 | 個/ml | － | － | － | － | － | － | | | | | | | － |

○○○○未満は定量下限値未満です。
－ は検査未実施を表しています。