給水栓水　塩田　　令和8年度

番号	定期項目検査	単位 ＼ 採水日	R8.4.15	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.21	R8.8.20	R8.9.15							水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0							100個/ml以下
基2	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－							0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－							0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							0.04mg/L以下
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.36	0.45	0.38	0.39	0.32							10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.17	0.16	0.16	0.18	0.19							0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－							1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.002mg/L以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.05mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－							0.00005mg/L以下
基21	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.01mg/L以下
基22	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07	0.06	0.07							0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－							0.02mg/L以下
基24	クロロホルム	mg/L	－	0.01	－	－	0.012	－							0.06mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.003	－							0.03mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－							0.1mg/L以下
基27	臭素酸	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン	mg/L	－	0.017	－	－	0.023	－							0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－							0.03mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	0.005	－	－	0.008	－							0.03mg/L以下
基31	ブロモホルム	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－							0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	0.008	－	－	0.005未満	－							1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－							0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	mg/L	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－							0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物	mg/L	－	0.042	－	－	0.017	－							1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－							200mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－							0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	mg/L	6.2	5.3	5.7	5.3	5.9	6.2							200mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	－	－	－	－	－							300mg/L以下
基41	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－							500mg/L以下
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.2mg/L以下
基43	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.00001mg/L以下
基44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.02mg/L以下
基46	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－							0.005mg/L以下
基47	有機物(TOC)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4							3mg/L以下
基48	pH値	－	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.20							5.8以上8.6以下
基49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
基50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常でないこと
基51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							5度以下
基52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							2度以下
	水温	℃	15.5	21.8	24.0	27.5	31.0	25.8							－
	残留塩素	mg/L	0.23	0.14	0.33	0.27	0.29	0.17							－
	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－							－
	カリウム	mg/L	－	－	－	－	－	－							－
	マグネシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－							－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－							－
	硫酸イオン	mg/L	7.3	7.4	6.8	7.2	7.6	8.6							－
	電気伝導率	μS/cm	95	94	101	96	117	122							－
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml	－	－	－	－	－	－							－

○○○○未満は定量下限値未満です。
－ は検査未実施を表しています。